

TUOTANTO	Kuukausi
Tuotettu energia	21 700 MWh
Käyntiaste	95,60 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	8291,94
• teollisuusjätettä	777,46
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9,94

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0

Joulukuu alkoi kattilan ylösajolla ja jätteenpoltto aloitettiin 1.12. illalla.

Joulukuu oli poikkeuksellisen lämmin ja se näkyi myös jätteen laadussa. Lämpöarvo pysyi koko joulukuun syksyn tasolla. Normaalisti lämpöarvo on joulukuussa laskenut.

Laitos toimi kohtuullisesti 29. päivään saakka. 29. päivän aamulla laitoksen arinalla räjähti viiden litran lääkehappipullo ja laitos ajettiin alas. Puhaltimet pysähtyivät häiriöstä ja savukaasut pääsivät laitoksen sisätiloihin. Palokunta tuuletti tilat ja kattila otettiin taas ajoin. Tarkastuksissa ei havaittu räjähdyksen aiheuttaneen laitoksen käyttöön vaikuttavia vaurioita.

Hyötyvoimalaitos vastaanotti vuonna 2013 jätettä 100 800 tonnia ja tuotti noin 230 GWh energiaa, josta kaukolämpöä noin 61 GWh, sähköä noin 34 GWh ja tehdashöyryä noin 86 GWh. Määrät ovat alustavia ja tarkentuvat, kun vuosiraportointi saadaan valmiiksi.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh. 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi

