

TUOTANTO	Kuukausi
Tuotettu energia	21978,5 MWh
Käyntiaste	99,20 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	8950,0 t
• teollisuusjätettä	1015,6 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	10,35 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0 kpl

Laitos oli normaali tuotannossa koko tammikuun. Jätteenpoltto keskeytyi noin 6 tunniksi 4.1. kun polttoaineen syöttöön käytettävää kahmaria oli huollettava. Vuoden 2012 raportointi eri tahoille on työllistänyt henkilökuntaa ja samoin kevään huoltoseisokin suunnittelu on jo aloitettu. Keväthuollon ajoittuu viikoille 16-17.

Palaminen oli tammikuussa hyvää ja savukaasunpuhdistuksessa ei ollut puhdistuksen kanssa minkäänlaisia ongelmia, ei luparajojen ylityksiä.

Seisokkiin asti laitosta on tarkoitus ajaa täydellä teholla ja tuottaa sähköä , prosessihöyryä sekä kaukolämpöä asiakkaidemme käyttöön.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh. 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi

