

TUOTANTO	Kuukausi
Tuotettu energia	18 760,6 MWh
Käyntiaste	89,20 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	7189,5 t
• teollisuusjätettä	830,2 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9,75 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	8 kpl

Hyötyvoimalalla oli marraskuussa pieniä ja hiukan isompiakin haasteita. Kuukauden alun pystyimme ajamaan lähes normaalisti, vaikka pääautomaation kanssa oli ongelmia. Kahmarin toiminnassa oli ongelmia useana päivänä, mutta jätteenpolttto ei keskeytynyt ongelmien takia.

Pääautomaation vian korjaus tehtiin 22.11. ajon aikana. Laitos ei onneksi pysähtynyt, vaikka riski sille oli suuri. Avoimia ovia vietettiin lauantaina 23.11.2013 klo 10-14, vieraita kävi noin 130.

Keskiviikkoaamuna 27.11. klo 05.55 kattilan arinalla tapahtui räjähdys, joka vaurioitti kattilaa. Suuri paineen nousu aiheutti lukituksen ja puhaltimia ei saatu päälle. Tapahtuman seurauksena häikäpitoisuus ylitti lupaehtojen raja-arvon klo 06-9.30 välisenä aikana ja samalla myös vuorokautinen raja-arvo ylittyi. Räjähdyksen syyksi selvisi jätteen joukossa ollut paineastia (happipullo). Laitos saatiin toimintakuntoon 30.11.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh. 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi

