

<b>TUOTANTO</b>	Kuukausi
Sähköteho	9 359
Kaukolämpöteho	33 061
Vastaanotettu polttoaine	
-bio ja turve	16 793
-REF1	197
- maakaasu	81 620

<b>PÄÄSTÖT</b>	Kuukausi
raja-arvojen ylitykset	0

Biokattilalla ajettiin normaalia tuotantoa ja sään ollessa vuodenaikaan nähden tavanomaista lämpimämpi oli lämmöntarve myös pienempi. Kombilaitosta ei ollut tarve ottaa ajoin . Maakaasua käytettiin testauksiin ja kaasuturbiinin sekä kombikattilan koeajoon.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Juha Gåsman

puh. 044-7099524, juha.gasman@kotkanenergia.fi

