

TUOTANTO	Kuukausi
Sähkön tuotanto	7075 MWh
Kaukolämmön tuotanto	24855 MWh
Vastaanotettu polttoaine	
-bio ja turve	14591 t
-REF1	306 t
- maakaasu	2167 nm3

PÄÄSTÖT	Kuukausi
raja-arvojen ylitykset	0 kpl

Biokattilalla ajettiin lokakuu normaalisti kuorman ollessa melko pieni lämpimän sään myötä. Maakasua käytettiin vain määräaikaisiin koestuksiin.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Juha Gåsman

puh. 044-7099524, juha.gasman@kotkanenergia.fi

