

TUOTANTO	Kuukausi
Sähköteho	8 726 MWh
Kaukolämpöteho	48 750 MWh
Vastaanotettu polttoaine	
-bio ja turve	20 250 t
-REF1	196 t
- maakaasu	1 817 528 nm ³

PÄÄSTÖT	Kuukausi
raja-arvojen ylitykset	0 kpl

Kaasuturbiinilaitosta ajettiin tammikuun loppupuolella kolme viikkoa.
Biokattilalla ja apukattilalla ajettiin normaalisti.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Juha Gåsman

puh. 044-7099524, juha.gasman@kotkanenergia.fi

