

TUOTANTO	Kuukausi
Tuotettu energia	21 130 MWh
Käyntiaste	99,8%
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	8992 t
• teollisuusjätettä	603 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9,2 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	1 kpl (CO)

Elokuussa Hyötyvoimala pääsi ajamaan jätettä normaalimäärän. Heinäkuussa päättynyt kattilan seisokki jatkui elokuussa eristeiden ja eristepeltien asennuksen merkeissä.

Laitoksella oli sähkökatko 25.8. turbiinirevisioon liittyvien sähkökoestuksien vuoksi. Sähkökatkon aikana CO-päästöissä oli 30 minuutin raja-arvon ylitys.