

TUOTANTO	Kuukausi
Kattilan tuottama energia	21 694 MWh
Käyntiaste	99,6 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	8534 t
• teollisuusjätettä	835 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9,66 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	3 kpl

Hyötyvoimalaitokselle elokuu oli hyvä, pois lukien sähköverkon muutostöiden johdosta tapahtunut pääkatkaisijan aukeaminen. Katkaisijan aukeamisen takia tapahtui 3 kappaletta 30 minuutin päästöraja-arvon ylityksiä. Laitos oli muutaman tunnin pois jätteensyötöstä.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi