

TUOTANTO	Kuukausi
Tuotettu energia	1340,7 MWh
Käyntiaste	3,5 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	710,4 t
• teollisuusjätettä	27,34 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	10 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0 kpl

Heinäkuussa Hyötyvoimalla oli historiansa suuritöisin seisokki. Suurimpia töitä olivat mm. kattilan ensimmäisen evaporaattorin ja tulistimien vaihdot, korroosiota kestävä pinnoinneen lisääminen tulipesään (Inconell), tulipesän muurausten uusinta, telinetyöt ympäri laitosta, eristystyöt, savukaasupuhdistuksen modernisointi, turbiinin ensimmäinen avaaminen ja kahmarin/kahmarisillan huoltotyöt.

Jätteen vastaanotto aloitettiin 27.7.

Kattila valmistui aikataulussaan ja jätetulille päästiin 30.7.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi