

TUOTANTO	Kuukausi
Kattilan tuottama energia	21 822 MWh
Käyntiaste	100,0 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	7793,42 t
• teollisuusjätettä	833,74 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	10,5 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0 kpl

Heinäkuu oli laitoksella hyvä. 12.7. kantaverkossa oli ukkoshäiriö, joka aiheutti hetkellisen jännitekuopan. Tämän takia laitos tuli hetkellisesti alas. Suojapiirin kuitaamisen jälkeen laitos turvallisesti takaisin ajoon.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi