

TUOTANTO	Kuukausi
Tuotettu energia	19606,3 MWh
Käyntiaste	97,90 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	7344,28 t
• teollisuusjätettä	1102,44 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9,6 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0 kpl

Hyötyvoimalalla helmikuu oli tuotannollisesti hyvä, lyhyt keskeytys jätteensyöttöön 15.2. illalla jätekahmarin ohjauskaapelin vaihdon takia.

Hyötyvoimalan kevät seisokki on suunniteltu pidettäväksi viikolla 19. Seisokkiin asti laitosta ajetaan 100% teholla ja tuotamme kotkalaisille ympäristöystävällistä kaukolämpöä tarpeen mukaan.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh. 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi