

<b>TUOTANTO</b>	Kuukausi
Sähköteho	9336 MWh
Kaukolämpöteho	34497 MWh
Vastaanotettu polttoaine	
-bio ja turve	18228 t
-REF1	227 t
- maakaasu	169680 Nm <sup>3</sup>

<b>PÄÄSTÖT</b>	Kuukausi
raja-arvojen ylitykset	0 kpl

Biokattilan päästömittauslaitteen huollon aikainen HF-ylitys. Ylitys ei ole aiheellinen.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöinsinööri Jarmo Ritola

puh. 044-7099575, jarmo.ritola@kotkanenergia.fi