

TUOTANTO	Kuukausi
Kattilan tuottama energia	21 162,6 MWh
Käyntiaste	100,0 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	9436 t
• teollisuusjätettä	712 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	8,5 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0 kpl

Hyötyvoimalaitoksen tuotanto meni helmikuussa hyvin.
Kotitalousjätteen seasta löytyi lääkehappipullo.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi