

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi
Sähköteho	9752 MWh
Kaukolämpöteho	39265 MWh
Vastaanotettu polttoaine	
-bio ja turve	16727 t
-REF1	334 t
- maakaasu	329620 Nm ³

PÄÄSTÖT	Kuukausi
raja-arvojen ylitykset	0 kpl

7.2 kaukolämmön suurhäiriön seurauksena biokattila jouduttiin ajamaan normaalia nopeammin minimiteholle minkä seurauksena vuorokautinen NOx-raja ylittyi. Nox-päästö 319,5 mg/Nm³

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh. 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi