

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi
Kattilan tuottama energia	19909 MWh
Käyntiaste	99 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	9362,38 t
• teollisuusjätettä	493 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	10 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	13 kpl

Helmikuussa kahmarivian takia jätteenpoltto keskeytyi muutamaksi tunniksi.

Iso kaukolämpövuoto päälaitoksen siirtolinjassa romahdutti kaukolämpöverkon paineen, Hyötyvoimalaitoksen kaukolämmön tuotanto oli seis kahden tunnin ajan.

Laitoksen savukaasunpuhdistusjärjestelmän kahdessa kammiossa havaittiin reikiä, jotka korjattiin välittömästi ajon aikana 22.2. Seuraavana päivänä tarkastettiin vielä kaksi muuta kammiota, joissa toisessa oli pieni reikä. Ennen korjaustyön aloitusta 23.2 tapahtui automaatiovirhe, joka avasi savukaasunpuhdistimen ohituskanavan ja kattilanturvapiiri laukesi. Ohituspelti suljettiin välittömästi. Näiden kahden päivän aikana tuli pölyraja-arvojen ylityksiä.

Laitoksen on tarkoitus ajaa lämmityskausi täydellä teholla, seuraava suunniteltu huoltoseisokki pidetään huhtikuussa.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petrii Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi