

TUOTANTO	Kuukausi
Sähköteho	9000 MWh
Kaukolämpöteho	31633 MWh
Vastaanotettu polttoaine	
-bio ja turve	14822 tn
-REF1	286 tn
- maakaasu	121550 Nm ³

PÄÄSTÖT	Kuukausi
raja-arvojen ylitykset	1 kpl

18.11 TOC:n ja HF:n näennäinen ylitys päästömittauksen testauksen yhteydessä.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöinsinööri Jarmo Ritola

puh. 044-7099575, jarmo.ritola@kotkanenergia.fi