

TUOTANTO	Kuukausi
Sähkäteho	9853 MWh
Kaukolämpöteho	36241 MWh
Vastaanotettu polttoaine	
-bio ja turve	16995 tn
-REF1	273 tn
- maakaasu	404160 Nm ³

PÄÄSTÖT	Kuukausi
raja-arvojen ylitykset	0 kpl

Hovinsaarella normaali tuotanto.

29.12.14 Päästömittauksen tietokoneen virtalähde rikki

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöinsinööri Jarmo Ritola

puh. 044-7099575, jarmo.ritola@kotkanenergia.fi