

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi
Sähköteho	6689 MWh
Kaukolämpöteho	34798 MWh
Vastaanotettu polttoaine	
-bio ja turve	14135 t
-REF1	391 t
- maakaasu	176160 Nm ³

PÄÄSTÖT	Kuukausi
raja-arvojen ylitykset	2 kpl

4.10 biokattilan ylösajo syyseisokista

4.10 Nox rajan ylitys ylösajon yhteydessä

17.10 HF-rajan ylitys päästömittauslaittehäiriön seurauksena

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh. 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi