

**HOVINSAAREN VOIMALAITOS**

<b>TUOTANTO</b>	Kuukausi
Sähköteho	8555 MWh
Kaukolämpöteho	30816 MWh
Vastaanotettu polttoaine	
-bio ja turve	17786 t
-REF1	557 t
- maakaasu	120430 Nm <sup>3</sup>

<b>PÄÄSTÖT</b>	Kuukausi
raja-arvojen ylitykset	0 kpl

Laitoksella oli normaali tuotanto. Laitoksella tapahtui lyhyt sähkökatkos 18.11.2017, joka ei kuitenkaan vaikuttanut tuotantoon. Savukaasupesurin jäteveden kiintoainepitoisuuksissa tapahtui ylityksiä sähkökatkospäivänä ja marraskuun viimeisellä viikolla.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh. 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi