

HOVinsaaren Voimalaitos

TUOTANTO	Kuukausi
Sähköteho	4603 MWh
Kaukolämpöteho	15 236 MWh
Vastaanotettu polttoaine	
-bio ja turve	10 293 t
-REF1	143 t
- maakaasu	290 080 Nm ³

PÄÄSTÖT	Kuukausi
raja-arvojen ylitykset	0 kpl

Laitoksen alasajo aloitettiin perjantain 12.5. aikana ja kevään huoltoseisokki pidettiin 15.-17.5.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh. 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi