

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi
Sähköteho	9726 MWh
Kaukolämpöteho	40273 MWh
Vastaanotettu polttoaine	
-bio ja turve	19383 t
-REF1	351 t
- maakaasu	835700 Nm ³

PÄÄSTÖT	Kuukausi
raja-arvojen ylitykset	0 kpl

Laitoksella oli normaali tuotanto.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh. 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi