

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	7515	MWh
Kaukolämpöteho	27417	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	16601	t
- REF1	431	t
- maakaasu	81 060	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	0	kpl

Laitoksella oli normaali tuotanto.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh: 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi