

TUOTANTO	Kuukausi
Kattilan tuottama energia	19 064 MWh
Käyntiaste	100 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	6906 t
• teollisuusjätettä	860 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	10,2 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0 kpl

Hyötyvoimalaitoksella pidettiin lyhyt huoltoseisokki, jonka aikana jätteen vastaanotto oli seis viikolla 16. Seisokin kesto oli "jäte tulilta jäte tulille" n. 90 tuntia.

Huhtikuu oli käyntiasteeltaan katkoton. Kattilan jälkeinen happianturi vikaantui ja palamisen jäännöshappea seurattiin piipun happimittauksella.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi