

HYÖTYVOIMALAITOS

| TUOTANTO | Kuukausi |
|---------------------------|------------|
| Kattilan tuottama energia | 20 070 MWh |
| Käyntiaste | 94,58 % |
| Vastaanotettu jäte | |
| • yhdyskuntajätettä | 7448,52 t |
| • teollisuusjätettä | 396,73 t |
| Jätteenlämpöarvo kk ka. | 9,2 MJ/kg |

| PÄÄSTÖT | Kuukausi |
|--|----------|
| Päästöjen ylitykset (30 min laskenta) | 0 |

Hyötyvoimalalla huomattiin vuoto tulistin 3:en alueella aamulla 14.4. aamulla ja kattila ajettiin alas. Korjaustyöt aloitettiin 15.4. aamulla. Laitos saatiin normaalituotantoon 16.4. aikana.

Vuotoa lukuunottamatta laitos oli normaalitoiminnassa koko huhtikuun.

Laitoksen keväthuolto oli 2.-5.5.2017.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh. 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi