

TUOTANTO	Kuukausi
Tuotettu energia	20 690,3 MWh
Käyntiaste	97,60 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	7993,98 t
• teollisuusjätettä	640,14 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	10,15 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0 kpl

Hyötyvoimalaitoksen heinäkuu meni suunnitellusti ja päästöt pysyivät alle luparajojen.

18.7. laitos jouduttiin ajamaan muutamaksi tunniksi alas kuljettimen korjausta varten.

Seuraava huoltoseisokki pidetään lokakuussa viikoilla 41-42.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh. 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi