

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi
Kattilan tuottama energia	21788 MWh
Käyntiaste	100,00 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	9136 t
• teollisuusjätettä	702 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	8.98 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0

Hyötyvoimalan energiantuotanto sujui marraskuussa hyvin.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi

Höyrystys Jätteellä

Sekkarin h / kk h

Jäte rejekti Muut

9135,98 702,2

0 9838,18

Obs. Lisätty prosessoitujäte ykj laskentaan

Jäte MWh 24542,1

Jäte MWh x 3600 /(jätetonnit) 8,9804781

Tuotannon seurantasivu

ONCE

Kattilan tase sivu