

**HYÖTYVOIMALAITOS**

<b>TUOTANTO</b>	<b>Kuukausi</b>
Kattilan tuottama energia	21889 MWh
Käyntiaste	100%
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	8844 t
• teollisuusjätettä	663 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9,4 MJ/kg

<b>PÄÄSTÖT</b>	<b>Kuukausi</b>
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0

Maaliskuu oli tuotannollisesti hyvä Hyötyvoimalaitoksella.

Jätteenvastaanotto ruuhkautui alkukuusta ajoittain kahden oven vikaantumisen takia, jotka johtuivat kuljettajien huolimattomuudesta.

Jätteessä on tullut suuria kappaleita, joiden syntypaikkaa selvitetään. Toistaiseksi eivät ole aiheuttaneet laitoksen alasajoa.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi