

## HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi
Kattilan tuottama energia	20 330 MWh
Käyntiaste	93.4%
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	8535 t
• teollisuusjätettä	665 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	8.98 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0

Hyötyvoimala jouduttiin ajamaan alas arinan tiilen irrottua tammikuun alussa. Laitos oli pois jätetulilta 50 tuntia.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi

Höyrystys	Jätteellä		
Sekkarin h / kk h			-49
Jäte	rejeki	Muut	
8534,94	664,52	0	9199,46
		Jäte MWh	22958,4
Jäte MWh x 3600 /(jätetonnit)			8,9842491

Obs. Lisätty prosessoitujäte ykj laskentaan

**Tuotannon seurantasivu**

**ONCE**

**Kattilan tase sivu**