

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi
Kattilan tuottama energia	20 878,80
Käyntiaste	99,72%
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	8844 t
• teollisuusjätettä	663 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9,3 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0

Huhtikuu oli tuotannollisesti hyvä Hyötyvoimalaitoksella.

Kahmarin nostovaijerit vaihdettiin loppukuusta ja tästä johtuen jätteenpoltto jouduttiin keskeyttämään 3 tunniksi.

Hyötyvoimalalla ei pidetä keväällä huoltoseisokkia, seuraava suunniteltu seisokki on 6.- 17.8.2018. Seisokissa vaihdetaan tulistimet 2 ja 3, vaihtotyön jälkeen kattilan höyryputkisto pitää puhaltaa puhtaaksi höyryllä, tästä aiheutuu matala taajuista ääntä 20.-24.8 välisenä aikana.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi