

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi
Kattilan tuottama energia	21 683.0 MWh
Käyntiaste	99,6%
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	7354 t
• teollisuusjätettä	512 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	11 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0

Kahmarin vaijerin vaihtotyön aikana jätteesyöttö syöttösuppilon oli seis 3 tuntia.

18.7.2017 Kantaverkkoon iski salama, joka aiheutti Kotkan alueen sähkönjakelunverkkoon häiriön. Häiriö pudotti kattilan ja savukaasupuhdistuksen hetkellisesti alas. Turbiini ei tippunut verkosta, mutta aiheutti turbiinilaitokselle värinää nostavan vaurion. Turbiini ajettu alas 23.8 tutkimuksia varten. Turbiini on edelleen pois tuotannosta.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi