

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi
Kattilan tuottama energia	19593.3 MWh
Käyntiaste	91,00 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	8320 t
• teollisuusjätettä	485 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9.2 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	1

Laitos jätetulille 3.6 höyrystin 1:n alakiertoputken korjaustöiden jälkeen.

1 kpl 30 minuutin raja-arvon ylitys johtuen laitoksen ylös ajamisesta ja prosessin käynnistymisestä.

Kahmarin käytettävyyden kanssa ollut haasteita, laitoksella jouduttu tukemaan maakaasulla tuotantoa.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi

Höyrystys	Jätteellä				
Sekkarin h / kk h					
Jäte	rejeki	Muut			
8319,94	484,56	1,14	8805,64	Obs. Lisätty prosessoitujäte ykj laskentaan	
		Jäte MWh	22530		
Jäte MWh x 3600 /(jätetonnit)			9,2109148		

Tuotannon seurantasivu

ONCE

Kattilan tase sivu

1 HCL, viivästynyt NID:n käynnistäminen

1 TOC oli myös rekisteröitynyt Neocodexiin, se johtui sulkupelti huoltotöistä --> pelti oli huollon ajan auki jolloi

n raportointi luuli jätetulien olevan päällä, ei ilmoitusta TYVIIN.