

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi
Kattilan tuottama energia	12425 MWh
Käyntiaste	61%
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	4663 t
• teollisuusjätettä	456 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9.7 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0

Lokakuussa pidettiin laitoksen syysseisokki, jolloin jätteesyöttö lopetettiin kattilaan sunnuntaina 8.10 ja jäte saatiin tulille lauantaina 21.10.

Jätteen vastaanottoa on häirinnyt laitokselle jätteenä toimitetut todella suuret kevytpeitteet, joita ei laitoksella polteta. Asiaa on selvitetty ja peitteiden virheellinen toimittaminen Hyötyvoimalaitokselle on saatu loppumaan marraskuun alkupäivinä.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi