

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi
Kattilan tuottama energia	21163 MWh
Käyntiaste	100,00 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	8938 t
• teollisuusjätettä	363 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9.2 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	1

Hyötyvoimalan energiantuotanto sujui marraskuussa hyvin.

Marraskuussa tapahtui yksi SO₂-päästön 30 minuutin raja-arvon ylitys. Ylitys syntyi, kun kiertopölyjärjestelmän aktiivista kiertopölyä oli kierrossa liian vähän.

Jätteen seassa on tullut isokokoista muovia, pitkiä vahvoja liinoja sekä pari isoa villapaalia ja iso rautapalkki. Kuonakuljetin on pysähdellyt muutaman kerran liian ison jättepalakoon vuoksi. Laitoksen alasajolta on kuitenkin vältytty. Asiasta on reklamoitu ja muistutettu jäteyhtiötä.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi