

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi
Kattilan tuottama energia	21106.5 MWh
Käyntiaste	100%
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	7611 t
• teollisuusjätettä	456 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	10.8 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0

Hyötyvoimalaitoksen syyskuu oli hyvä.

Laitos valmistautuu syysseisokkiin, joka pidetään viikoilla 41-42.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi

Höyrystys	Jätteellä			
Sekkarin h / kk h				
Jäte	rejeki	Muut		
7610,51	455,7	0	8066,21	Obs. Lisätty prosessoitujäte ykj laskentaan
		Jäte MWh	24274,3	
Jäte MWh x 3600 /(jätetonnit)			10,833772	

Tuotannon seurantasivu

ONCE

Kattilan tase sivu