

**HYÖTYVOIMALAITOS**

<b>TUOTANTO</b>	<b>Kuukausi</b>
Kattilan tuottama energia	18 729 MWh
Käyntiaste	84,00 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	7290 t
• teollisuusjätettä	488 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9.8 MJ/kg

<b>PÄÄSTÖT</b>	<b>Kuukausi</b>
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0

Laitoksen keväthuolto oli 2.-5.5.2017.

Laitos ajettiin alas 30.5 höyrystin 1:n alakiertoputken vuodon vuoksi.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi

