

TUOTANTO	Kuukausi
Tuotettu energia	20 476 MWh
Käyntiaste	99,40 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	8516 t
• teollisuusjätettä	658 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9,5 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0 kpl

Laitoksella oli huhtikuussa kahmarivika, jonka aikana kattilan tuotantoa tuettiin kaksi tuntia maakaasulla.

22.4. laitoksen blackout, johtuen katkaisijan valokaarireleen viallisesta laukaisusta. Jätteensyöttö oli seis kaksi tuntia.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi