

Huomisen hyötyvoimaa

TUOTANTO	Kuukausi
Tuotettu energia	18 426 MWh
Käyntiaste	88,5 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	5297 t
• teollisuusjätettä	629 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	12,86 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0 kpl

Hyötyvoimalaitoksella oli kesäkuun alussa arinan elementti 3:n kanssa ongelmia, jonka takia Hyötyvoimalaitos ajettiin alas kolmeksi päiväksi.

Hyötyvoimalalla valmistauduttiin kesäkuussa huoltoseisokkiin valmistelevilla töillä. Jätteenvastaanotto keskeytettiin 22.6. Turbiini ajettiin alas 22.6.

Hyötyvoimalaitos meni huoltoseisokkiin 29.6. Kattilan on suunniteltu käynnistyvän elokuun alussa ja turbiinin ylösajo elokuun puolessa välissä.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi