

TUOTANTO	Kuukausi
Tuotettu energia	21 489 MWh
Käyntiaste	100,00 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	8568,98 t
• teollisuusjätettä	703,04 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9,8 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0 kpl

Joulukuussa laitoksella ei ollut tuotantoon vaikuttavia häiriöitä.

Vuosi 2014 oli laitoksen historian parhain. Laitos kävi jätteenpoltolla lähes 8400 tuntia, jätettä käsiteltiin 103 000 tonnia ja kaukolämpöä tuotettiin yli 67 GWh.

Hyötyvoimalaitosta ajetaan täydellä teholla lämmityskauden loppuun eli huhti-toukokuun vaihteeseen ja tämän jälkeen pidämme mahdollisesti lyhyen tarkastus-/puhdistusseisokin.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh. 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi