

TUOTANTO	Kuukausi
Sähköteho	8106 MWh
Kaukolämpöteho	31595 MWh
Vastaanotettu polttoaine	
-bio ja turve	15528 tn
-REF1	322 tn
- maakaasu	229060 Nm ³

PÄÄSTÖT	Kuukausi
raja-arvojen ylitykset	0 kpl

Biokattilassa yhden vuorokauden mittainen huoltoseisokki.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöinsinööri Jarmo Ritola

puh. 044-7099575, jarmo.ritola@kotkanenergia.fi