

TUOTANTO	Kuukausi
Kattilan tuottama energia	22 823 MWh
Käyntiaste	100,0 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	9681 t
• teollisuusjätettä	830 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	8,9 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0 kpl

Joulukuussa laitoksen käytettävyys, tuotanto ja päästöt olivat hyvällä tasolla. Turbiinivika korjattu ja tuotantoon 18.12.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi