

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi
Sähköteho	9358 MWh
Kaukolämpöteho	37589 MWh
Vastaanotettu polttoaine	
-bio ja turve	19452 t
-REF1	325 t
- maakaasu	220290 Nm ³

PÄÄSTÖT	Kuukausi
raja-arvojen ylitykset	0 kpl

Biokattilan pölymittaus oli pois toiminnasta vaurioitumisen vuoksi 3.11. 2016 - 5.1.2017 välisen ajan. Kierrätyspolttoaineen eli REF:in poltto keskeytettiin, kun vaurio havaittiin. Korjauksen jälkeen 12.1.2017 tehdyissä vertailumittauksissa todettiin laitteen olevan kunnossa.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh. 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi