

## HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi
Kattilan tuottama energia	22 643 MWh
Käyntiaste	100,0 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	9059 t
• teollisuusjätettä	610 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	8,5 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0 kpl

Hyötyvoimalaitos toimi koko kuukauden ilman suurempia haasteita.

Vuosi 2016 oli tuotannollisesti laitoksen historian parhaimpia, käytettävyyssprosentti oli yli 95%. Laitoksella ei ollut juuri muita seisokkeja kuin suunnitellut huoltoseisokit keväällä ja syksyllä.

Laitoksen on tarkoitus ajaa lämmityskausi täydellä teholla, seuraava suunniteltu huoltoseisokki pidetään huhtikuussa.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh. 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi