

TUOTANTO	Kuukausi
Sähköteho	3627 MWh
Kaukolämpöteho	7457 MWh
Vastaanotettu polttoaine	
-bio ja turve	8600 t
-REF1	369 t
- maakaasu	137060 Nm ³

PÄÄSTÖT	Kuukausi
raja-arvojen ylitykset	1 kpl

Mittauslaitteen sähkösyöttöhäiriöstä aiheutunut HF-rajan ylitys. Mittaustieto ei ole validi.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöinsinööri Jarmo Ritola

puh. 044-7099575, jarmo.ritola@kotkanenergia.fi