

TUOTANTO	Kuukausi
Kattilan tuottama energia	21 322 MWh
Käyntiaste	100,0 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	7894,3 t
• teollisuusjätettä	821,7 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	10,3 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0 kpl

Kesäkuussa ei ollut ongelmia laitoksen toiminnassa.
Seuraava huoltoseisokki pidetään viikoilla 39-40.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh. 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi