

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi
Kattilan tuottama energia	21719.1 MWh
Käyntiaste	100%
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	8528 t
• teollisuusjätettä	536 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9.8 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0

Heinäkuussa aloitettu turbiinivaurion korjaus jatkui elokuun alussa.
Turbiini normaali tuotantoon 13.8.

Kattila oli normaalitehossa koko elokuun.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi

Höyrystys Jätteellä

Sekkarin h / kk h

Jäte rejekti Muut

8527,86

536,24

0

9064,1

Obs. Lisätty prosessoitujäte ykj laskentaan

Jäte MWh

24714,7

Jäte MWh x 3600 /(jätetonnit)

9,8159685

Tuotannon seurantasivu

ONCE

Kattilan tase sivu