

TUOTANTO	Kuukausi
Tuotettu energia	14 079,0 MWh
Käyntiaste	67,50 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	5222,86 t
• teollisuusjätettä	868,68 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	10,0 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0 kpl

Hyötyvoimalaitoksella oli vuosihuolto lokakuussa, laitos ajettiin alas sunnuntaina 5.10.2014. Huollossa tehtiin tarkastuksia ja korjauksia 6.-14.10. välisenä aikana, ylösajo alkoi tiistaina 14.10. Tulipesän muurausten kuivatus kesti yli 2 vuorokautta, jätteenpoltto aloitettiin 16.-17.10. välisenä yönä.

Ylösajon jälkeen päästöt ilmaan olivat pääosin normaalitasolla kaikkien jatkuvatoimisesti mitattavien komponenttien osalta. HF pitoisuus oli yli 24h raja-arvon 16.-17.10. Ylitykset johtuvat prosessin käynnistämisestä ja normalisoituivat polton stabiloiduttua.

Lämmityskausi on alkanut ja laitoksen on tarkoitus tuottaa energiaa kevääseen saakka ilman seisokkeja.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh. 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi