

TUOTANTO	Kuukausi
Sähköteho	6582 MWh
Kaukolämpöteho	29 024 MWh
Vastaanotettu polttoaine	
-bio ja turve	14036 t
-REF1	251 t
- maakaasu	195 390 Nm ³

PÄÄSTÖT	Kuukausi
raja-arvojen ylitykset	0 kpl

Hovinsaaren voimalaitos oli lähes koko kuukauden normaalissa tuotannossa. Höyryturbiinin uusitun automaation testausta lokakuussa, nyt normaalisti ajossa.

Perjantaina 28.10.2016 vaihdettiin polttoaineen syöttöön ruuvit sekä korjattiin höyryputkea, laitos kaasujolla ko. ajan.

Voimalaitoksen seuraava suunniteltu seisokki on 5/2017.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh. 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi