

TUOTANTO	Kuukausi
Kattilan tuottama energia	16 056 MWh
Käyntiaste	76,5 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	6421
• teollisuusjätettä	776 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9,5 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	1 kpl

Laitosseisokki päättyi lokakuun ensimmäisen viikon lopulla. Kahmarinosturin huoltotöiden asennusvirheen vuoksi laitoksen jätteensyöttö pätki ja jätteen vastaanotto jouduttiin keskeyttämään muutamia kertoja.

Lokakuussa tapahtui yksi 30 minuutin päästörajan ylitys laitoksen ylösajon yhteydessä (CO). Loppukuusta laitos alkoi toimimaan moitteetta.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi