

TUOTANTO	Kuukausi
Sähköteho	12249 MWh
Kaukolämpöteho	30974 MWh
Vastaanotettu polttoaine	
-bio ja turve	12804 t
-REF1	204 t
- maakaasu	1504670 m3N

PÄÄSTÖT	Kuukausi
raja-arvojen ylitykset	1

Apukattila ajossa 22.3 - 28.3 välisenä aikana, pääkattilan huoltoseisokin vuoksi. Kaasuturbiinin tarkstushuolto ja koekäyttö vko 10. Siemens turbiini pois ajosta, siirtotehon rajoitus päättynyt. CO- päästöraja ylittynyt, laitteessa mittaushäiriö

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Juha Gåsman

puh. 044-7099524, juha.gasman@kotkanenergia.fi