

TUOTANTO	Kuukausi
Sähköteho	9380 MWh
Kaukolämpöteho	35224 MWh
Vastaanotettu polttoaine	
-bio ja turve	18860 t
-REF1	252 t
- maakaasu	187010 Nm ³

PÄÄSTÖT	Kuukausi
raja-arvojen ylitykset	1kpl

Sekundääri-ilmapuhaltimen ilmamäärämittauksen häiriöstä aiheutunut NOx-arvon ylitys

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöinsinööri Jarmo Ritola

puh. 044-7099575, jarmo.ritola@kotkanenergia.fi